

Testēšanas pārskats

Nr.12967/21



EN ISO/IEC 17025
T-312

Pasūtītājs:	Cēsu pilsētas SIA "VINDA"
Pasūtītāja adrese:	Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101
Parauga(-u) apraksts:	Dzeramais ūdens
Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra:	Cēsu pašvaldības uzņēmums „Vinda”, Valmieras iela 10 (higiēnas telpa), Cēsis. 10.11.2021., plkst.08:15 Kārtējais dzeramā ūdens monitoringas. Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007 Paraugu ņēma: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbiniece Ņina Landiša
Papildus ziņas par paraugu:	Paraugs piegādāts termosomā: Jā Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē Paraugu piegādāja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbinieks/ce, Diāna Skopane

Pieņemšanas datums, laiks:
10/11/2021 13:00

Testēšana uzsākta:
10/11/2021

Testēšana pabeigta:
13/11/2021

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		8 KVV / 1ml	1000 KVV / 1ml ⁽¹⁾	LVS EN ISO 6222 : 1999
pH		7.87 18.4°C	6.5 - 9.5 ⁽¹⁾	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		609 μS/cm	2500 μS/cm ⁽¹⁾	LVS EN 27888 : 1993
Krāsainība		<2 mgPt/l	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība		0.68 NTU	3.0 NTU ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7027 : 2002
Smaržas, garšas intensitāte ^o		bez būtiskām izmaiņām	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	GOST 3351-74, p.1.2.
Dzelzs, Fe		0.01 mg/l	0.2 mg/l ⁽¹⁾	LVS ISO 6332:2000

⁽¹⁾ - LR MK noteikumi Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

^o - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 15/11/2021

Mikrobiologs /Jeļizaveta Gromova/
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko zīmogu