

Testēšanas pārskats

Nr.13279/22



EN ISO/IEC 17025
T-312

Pasūtītājs:	Cēsu pilsētas SIA "VINDA"
Pasūtītāja adrese:	Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101
Parauga(-u) apraksts:	Dzeramais ūdens
Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra:	Cēsu pašvaldības uzņēmums „Vinda”, Lenču iela 27, Cēsis, biroja telpā ŪAI (no krāna). 23.11.2022., plkst.08:50 Kārtējais dzeramā ūdens monitoringas. Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007 Paraugu ņēma: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbiniece Ņina Landiša
Papildus ziņas par paraugu:	Paraugs piegādāts termosomā: Jā Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē Paraugu piegādāja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbinieks/ce, Diāna Skopane

Pieņemšanas datums, laiks:
23/11/2022 14:30

Testēšana uzsākta:
23/11/2022

Testēšana pabeigta:
26/11/2022

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		0 KVV / 1ml	1000 KVV / 1ml ⁽¹⁾	LVS EN ISO 6222 : 1999
pH		7.89 18.2°C	6.5 - 9.5 ⁽¹⁾	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		608 μS/cm	2500 μS/cm ⁽¹⁾	LVS EN 27888 : 1993
Krāsainība		3 mgPt/l	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība		0.65 NTU	3.0 NTU ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7027 : 2002
Smaržas, garšas intensitāte ^o		bez būtiskām izmaiņām	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	GOST 3351-74, p.1.2.
Dzelzs, Fe		0.04 mg/l	0.2 mg/l ⁽¹⁾	LVS ISO 6332:2000

⁽¹⁾ - LR MK noteikumi Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

^o - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 28/11/2022

Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Testēšanas rezultātus pārbaudīja un apstiprināja
Mikrobiologs /Ligita Pigožne/