

Testēšanas pārskats

Nr.10127/23



Pasūtītājs:	Cēsu pilsētas SIA "VINDA"
Pasūtītāja adrese:	Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101
Parauga(-u) apraksts:	Dzeramais ūdens
Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra:	Cēsu pašvaldības uzņēmums „Vinda”, biroja telpā ŪAI (no krāna), Lenču iela 27, Cēsis, LV-4101 02.08.2023., plkst.11:15 Kārtējais dzeramā ūdens monitoringas. Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007 Paraugu ņēma: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbiniece Ņina Landiša
Papildus ziņas par paraugu:	Paraugs piegādāts termosomā: Jā Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē Paraugu piegādāja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbinieks/ce, Jānis Erdmanis

Pieņemšanas datums, laiks:
02/02/2023 14:00

Testēšana uzsākta:
02/08/2023

Testēšana pabeigta:
05/08/2023

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100 ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		0 KVV / 1ml	1000 KVV / 1ml ⁽¹⁾	LVS EN ISO 6222 : 1999
pH		7.7 26.9°C	6.5 - 9.5 ⁽¹⁾	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		608 μS/cm	2500 μS/cm ⁽¹⁾	LVS EN 27888 : 1993
Krāsainība		3 mgPt/l	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7887:2012
Smaržas, garšas intensitāte ^o		bez būtiskām izmaiņām	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	GOST 3351-74, p.1.2.
Duļķainība		0.53 NTU	3.0 NTU ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7027 -1: 2016
*Dzelzs, Fe		0.042 ± 0.001 mg/L		APHASM 3500-Fe B

* Testēšana veikta akreditētā laboratorijā SIA "Vides konsultāciju birojs"

⁽¹⁾ - LR MK noteikumi Nr. 233 "Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

^o - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 07/08/2023
Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Testēšanas rezultātus pārbaudīja un apstiprināja
Mikrobiologs /Ligita Pigožne/