

Testēšanas pārskats

Nr.5704/24

EN ISO/IEC 17025
T-312

Pasūtītājs:	Cēsu pilsētas SIA "VINDA"
Pasūtītāja adrese:	Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101
Parauga(-u) apraksts:	Dzeramais ūdens
Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra:	Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, trauku mazgāšanas krāns, Upes iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads 25.04.2024., plkst.9:50 Kārtējais dzeramā ūdens monitorings. Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007 Paraugu ņēma: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbiniece Ņina Landiša
Papildus ziņas par paraugu:	Paraugs piegādāts termosomā: Jā Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē Paraugu piegādāja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS" darbinieks/ce, Jānis Erdmanis

Pieņemšanas datums, laiks:
25/04/2024 14:00Testēšana uzsākta:
25/04/2024Testēšana pabeigta:
07/05/2024

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		15 KVV / 1ml	1000 KVV / 1ml ⁽¹⁾	LVS EN ISO 6222 : 1999
Fekālie streptokoki (zarnu enterokoki)		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7899-2 : 2006
pH		7.45 19.5°C	6.5 - 9.5 ⁽¹⁾	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		473 µS/cm	2500 µS/cm ⁽¹⁾	LVS EN 27888 : 1993
Krāsainība		< 2 mgPt/l	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7887:2012
Smaržas, garšas intensitāte ^o		bez būtiskām izmaiņām	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām ⁽¹⁾	GOST 3351-74, p.1.2.
Duļķainība		0.01 NTU	3.0 NTU ⁽¹⁾	LVS EN ISO 7027 -1: 2016
Dzelzs, Fe		< 0.01 mg/l	0.2 mg/l ⁽¹⁾	LVS ISO 6332:2000

Testēšanas pārskats**Nr.5704/24****Analīžu rezultāti**

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
Kopējā cietība (summārais kalcijs un magnija saturs)		2.66 mmol/l	netiek reglamentēta	LVS ISO 6059 : 1984
*Kalcijs, Ca		83 ± 3 mg/L		LVS ISO 6058 : 1984
*Magnijs, Mg		19 ± 1 mg/L		LVS ISO 6059 : 1984
*Kālijs, K		2.3 ± 0.1 mg/l	netiek reglamentēta	LVS EN ISO 14911:2000

* Testēšana veikta akreditētā laboratorijā SIA "Vides konsultāciju birojs"

⁽¹⁾ - LR MK noteikumi Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"^o - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 08/05/2024

Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Testēšanas rezultātus pārbaudīja un apstiprināja
Ķīmiķe /Lelde Paula Ozoliņa/