

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2025-P-25410.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Laboratorija AUCTORITAS SIA, reģistrācijas Nr.: 40003631987, adrese: Čiekurkalna 1. līnija 11, Rīga, LV-1026, e-pasts: info@auctoritas.lv, tālrunis: 67558757; 26418855

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28641758, e-pasts: partika@bior.lv, 17.04.2025 plkst. 11:00 (pavadraksta Nr: PV-2025-P-25410)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-25410/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

4763 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens

Apjoms: PET pudelēs;

Papildinformācija: Parauga īpašnieks: Cēsu pašvaldības uzņēmums "Vinda"

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Nīna Landiša amats: klientu apkalpošanas speciāliste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS ISO 5667-5:2007; Kārtējais monitorings.

Parauga ņemšanas vieta: Gaujas iela 4, Līgatnes pilsētas PII, Līgatne, Cēsu novads

Parauga ņemšanas datums, laiks: 16.04.2025 12:20

Testēšana uzsākta:17.04.2025.Testēšana pabeigta:22.05.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Bisfenols A	BIOR-T-012-198-2018*	< 0,010 µg/L (Norma: 2,5 µg/L)
Hlorāti/hlorīti	BIOR-T-012-196-2018*	<0,025 mg/L (Norma: 0,25 mg/L)
- Hlorāti		<0,025 mg/L (Norma: 0,25 mg/L)
- Hlorīti		<0,025 mg/L (Norma: 0,25 mg/L)
Perfluoralkilētas un polifluoralkilētas vielas (PFAS)	BIOR-T-012-170-2015*	<0,000039 µg/L
- Peļfluorheksānsulfonskābe (PFHxS) (CAS-Nr.: 355-46-4)		<0,000039 µg/L (Norma: 0,10 µg/L)
- Peļfluorbutānskābe (PFBA)(CAS-Nr.: 375-22-4) (indikatīvā vērtība)		<0,000039 µg/L
- Peļfluorbutānsulfonskābe (PFBS) (CAS-Nr.: 375-73-5)		<0,000039 µg/L
- Peļfluordekānskābe (PFDA) (CAS-Nr.: 335-76-2)		<0,000039 µg/L
- Peļfluordekānsulfonskābe (PFDS) (CAS-Nr.: 335-77-3)		0,000056 ± 0,000011 µg/L
- Peļfluordodekānskābe (PFDoDA) (CAS-Nr.: 307-55-1)		<0,000039 µg/L
- Peļfluordodekānsulfonskābe (PFDoDS) (CAS-Nr.: 79780-39-5)		<0,000039 µg/L
- Peļfluorheksānskābe (PFHxA) (CAS-Nr.: 307-24-4)		0,001003 ± 0,000201 µg/L
- Peļfluorheptānskābe (PFHpA) (CAS-Nr.: 375-85-9)		<0,000039 µg/L
- Peļfluorheptānsulfonskābe (PFHpS) (CAS-Nr.: 375-92-8)		<0,000039 µg/L
- Peļfluornonānskābe (PFNA) (CAS-Nr.: 375-95-1)		<0,000039 µg/L
- Peļfluornonānsulfonskābe (PFNS) (CAS-Nr.: 68259-12-1)		<0,000039 µg/L
- Peļfluoroktānskābe (PFOA) (CAS-Nr.: 335-67-1)		<0,000039 µg/L
- Peļfluoroktānsulfonskābe (PFOS) (CAS-Nr.: 1763-23-1)		<0,000039 µg/L (Norma: 0,10 µg/L)

Perfluoralkilētas un polifluoralkilētas vielas (PFAS) - Perfluorpentānskābe (PFPeA) (CAS-Nr.: 2706-90-3) (indikatīvā vērtība)	BIOR-T-012-170-2015 [~]	<0,000039 µg/L (Norma: 0,10 µg/L)
- Perfluorpentānsulfonskābe (PFPeS) (CAS-Nr.: 2706-91-4)		<0,000039 µg/L
- Perfluortridekānsulfonskābe (PFTrDS) (CAS-Nr.: 791563-89-8)		<0,000039 µg/L
- Perfluorundekānsulfonskābe (PFUnDS) (CAS-Nr.: 749786-16-1)		0,000109 ± 0,000022 µg/L
- PFAS summa		0,001381 ± 0,000276 µg/L
- Prefluortridekānskābe (PFTrDA) (CAS-Nr.: 72629-94-8)		0,000139 ± 0,000028 µg/L
- Prefluorundekānskābe (PFUnDA) (CAS-Nr.: 2058-94-8)		0,000074 ± 0,000015 µg/L
Pesticīdu noteikšana ūdenī ar AEŠH-MS/MS	BIOR-T-012-143-2013 [~]	<0,025 µg/L
- Bentazons		<0,025 µg/L
- MCPA		<0,025 µg/L
Urāns (U)	LVS EN ISO 17294-2:2023 [~]	<3 µg/L (Norma: 30 µg/L)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Linda Logina-Zaiceva (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 22.05.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas laboratorijas vecākais eksperts (ķīmijā))

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.